

क्रमांक 36/570-7012/2021-2022

कार्यालय अग्निशामक पदाधिकारी बड़, पटना

दिनांक 22-08-2022

सेवा में,

मेसर्स केन्द्रीय विद्यालय सी० आर० पी० एफ०

मोकामा छाट (पटना)

महाशय,

उपरोक्त विषय के आलोक में कहना है कि मेसर्स केन्द्रीय विद्यालय सी०

आर० पी० एफ० मोकामा छाट (पटना)

का अग्निशामक यंत्र जाँच हेतु हमारे कार्यालय में दिनांक 04-12-2021 का प्रस्तुत किया गया है। जाँच के उपरान्त अग्निशामक यंत्र सही पाया गया। इन्हें चालु वर्ष 2022-23 के लिए एक वर्ष का जाँच प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है। यंत्र का नाम -

1. ड्राई केमिकल स्टुगिसर - X
2. फोन मेकेनिकल स्टुगिसर - X
3. वाटर सी०ओ०टू० स्टुगिसर - X
4. सी०ओ०टू० स्टुगिसर - 02 अदद् 4.5kg
5. ए०बी०सी० स्टुगिसर - 05 अदद् 5kg, 02kg, 1 अदद्
6. बाल्टी पानी एवं बालू - 04 अदद्
7. कम्बल - 02 अदद्

नोट :- निरीक्षण के दौरान उपकरणों को खराब पाये जाने की स्थिति में जाँच प्रतिवेदन नवीकरण को बीच में भी रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है एवं सरकारी नियमों का पालन करते हुये दिनांक 11-12-2021 से दिनांक 10-12-2022 तक के लिए निर्गत की जाती है।

निर्देश दिया जाता है कि अगले वर्ष में एक बार इस कार्यालय से अग्निशामक यंत्रों का जाँच कराना अनिवार्य है।

प्रतिलिपि :- केन्द्रीय विद्यालय सी० आर० पी० एफ० मोकामा छाट (पटना) को सुचनार्थ प्रेषित।

Bundy
FIRE STATION OFFICER
BARH